

## Leistungserklärung Nr. 1125-285-DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Panikverschlüsse nach EN 1125:2008**

2. Produktbezeichnung /-familie gemäß Artikel 11 Absatz 4, BauPVo:

**Schloss ECO 150, 152 in Verbindung mit Druckstange EPN 2000 III**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Für Türen in Rettungswegen, auch wenn diese Feuer- oder Rauchschutztüren sind und in Verbindung mit einem geeigneten Türschließer verschlossen sind.**

4. Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5, BauPVo:

**ECO Schulte GmbH & Co. KG  
Iserlohner Landstraße 89  
D-58706 Menden**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V BauPVo:

**System 1**

6. Das MPA NRW mit der Akkreditierungsnummer Nr. 432 hat gemäß den Vorgaben der EN 1125:2008 die Typprüfung vorgenommen und die Leistungsbeständigkeit nach System 1 bewertet und überprüft sowie das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00099-02 ausgestellt.

### ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden  
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40  
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de

## 7. Erklärte Leistung:

**Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1125:2008**

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Klassifizierung</b>	
7.1 Nutzungsklasse	Klasse 3: Hohe Nutzungshäufigkeit
7.2 Dauerfunktionstüchtigkeit	Klasse 7: 200.000 Zyklen
7.3 Türmasse	Klasse 7: bis 300 kg
7.4 Eignung Feuer-/Rauchschutztüren	Klasse B: Geeignet
7.5 Sicherheit - Personenschutz	Klasse 1: Erfüllt
7.6 Korrosionsbeständigkeit	Klasse 3: 96 h [nach EN 1670]
7.7 Sicherheit - Einbruchschutz	Klasse 2: Geeignet
7.8 Überstand der horizontalen Betätigungsstange	Klasse 2: Normalüberstand
7.9 Betätigungsart der horizontalen Betätigungsstange	Klasse B: Druckstangenbetätigung
7.10 Anwendungsbereich der Tür	Klasse C: Nach außen öffnende zweiflügelige Fluchttür: nur Standflügel
Panikfunktion des Schlosses	NPD (Keine Leistung festgelegt)

**Kontrolle gefährlicher Stoffe**

Die in diesem Produkt verwendeten Materialien enthalten keine gefährlichen Stoffe. Auch wird nicht mehr an die Umwelt frei gegeben, als in irgendeiner Europäischen Norm oder Vorschrift erlaubt.

8. Das unter den Nummern 1 und 2 beschriebene Produkt erfüllt die unter Nummer 7 gelisteten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Tobias Schulte, Geschäftsführer der ECO Schulte GmbH & Co. KG

(Name des Unterzeichners und Funktion im Unternehmen)

Menden, 28.01.2021



## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden  
 Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40  
 info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de